



YnTKSyekw1\*2\*0,8

CZUJKI W PRZESTRZENI STROPPDACHU

YnTKSyekw1\*2\*0,8

4/33 4/32 4/31 4/30 3/3 3/3 3/3 3/3 3/20 3/16 3/19 3/18 3/15 3/14 3/12

CO sterownik centrali oddymiania

NA STROPIE SYGNAŁ DZWIĘGU

4/29 4/28 4/27 4/26 4/25 4/24 4/23 4/22 4/21 4/20 4/19

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18

PODDASZE

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16

PIĘTRO

YnTKSyekw1\*2\*0,8

HDGs3\*1,5

**CSP**

centrala sygnalizacji pożaru z drukarką i baterią akumulatorów 2\*12V/17Ah modulem transmisji GSM

zasilanie HDGs3\*2,5 z TTG sprzed przełącznika prądu obw.-F1

2 2/38 2/37 2/36 2/35 2/34 2/33 2/32 2/31 2/30 2/29 2/28 2/27 2/26 2/25 2/24 2/23 2/22 2/21 2/19

wyłączenie centrali wentylacyjnej

wyłączenie centrali wentylacyjnej

1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,4 1,1 1,1 1,9 1,9 1,10 1,10 1,10 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

PARTER

DZWIĘG wyłączenie dzwigu

0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 0,12 0,12 0,12 0,1 0,11 0,11 0,1 0,1 0,1 0,10 0,10 0,9 0,9 0,8 0,1

YnTKSyekw1\*2\*0,8

YnTKSyekw1\*2\*0,8

OZNACZENIA

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM

OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z GNIAZDEM I WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA

CZUJKA DWUSENSOROWA OPTYCZNO CIĘPLNA-TERMICZNA Z GNIAZDEM

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU

ELEMENT KONTROLNO-STERUJĄCY + OBUDOWA

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Obiekt: Centralne Muzeum Jęmców Wojennych w Łambinowicach 48-316 Łambinowice ul. Muzealna 4		Branża: ELEKTRYCZNA	
Temat: Schemat instalacji sygnalizacji pożaru SAP		Stadium: P.W	
Projektant: mgr inż. Hubert Wołoska		Data: 12.2016	
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Morzyk		Nr-rzs: 13	
upr.bud. OP/0596/POOE/10			