



$P=3+54kV=57kV, KJ=0,3$   
 $P_s=17,0kV, I_0=27A$

układ TN-S samoczynne wyłączenie  
wyłączniki różnicowo prądowe  
półoczenia wyrównawcze

MSW-niejszcowa  
 szyna wyrównawcza  
 L<sub>Y</sub>zobpim  
 rurę/kanały/koręta  
 obudowy metal.

Opis: Centralne Muzeum Jenców Wojennych w Łambinowicach 48-316 Łambinowice ul. Muzealna 4	Brandz: ELEKTRYCZNA
Temat: Schemat instalacji elektrycznej Tablica parteru T1.2	Skala:
Projektant: mgr inż. Hubert Wołaska upr. bud. 129/82/op.16/84/op	Data: 12.2016
Sprawdzający: mgr inż. Maciej Morzyk upr. bud. 091/0596/P00E/10	Nr-rz: 9

3F  
 R303-50A  
 D02-g5  
 tablica główna TG