

POSADZKA PO MAGAZYNIE ŻYWNOŚCI

SPIS TREŚCI OPISU POSADZKA MAGAZYNU ŻYWNOŚCI

	SPIS TREŚCI	2
1	USYTUOWANIE	3
2	POSADZKA	3
	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.....	4
	DOKUMENTACJA SZKOWA.....	5

1 Usytuowanie

Posadzka po magazynie żywności zlokalizowana jest wewnątrz ogrodzenia Stalagu, po stronie północno-zachodniej.

Krawędź posadzki oddalona jest od drogi wewnętrznej północnej 1,70 m a od wschodniej 16,50 m.

2 Posadzka

Posadzka po magazynie wykonana jest w dwu warstwach: podbudowa betonowa grubości około 10 ÷ 15 cm i warstwa wierzchnia betonowa, zatarta na gładko grubości 4 ÷ 6 cm. Wymiar posadzki wynosi 13,56 x 35,88 m.

Posadzka częściowo porośnięta porostami, wystają jedynie fragmenty cokołów ceglanych po trzonach kominowych. Krawędzie posadzki zakończone obramowaniem betonowym o szerokości 10 cm i wyniesione ponad płytę na 2 do 3 cm. W posadzce pozostały otwory po słupach o wymiarze 14 x 14 cm i i otwory po słupach z zastrzałami o wymiarze 14 x 32 cm.

Na posadzce zlokalizowane są zbiorniki murowane i wykończone od wewnątrz na gładko (tzw. wypalanka), jeden zbiornik jest jednokomorowy o wymiarach zewnętrznych 1,58 x 3,42 x 1,20 a drugi dwukomorowy o wymiarach zewnętrznych 1,22 x 2,92 x 1,20 m. Widoczne są również ślady po pięciu trzonach kominowych, usytuowanych przy podłużnej osi środkowej baraku. Trzony były trzyprzewodowe o wymiarach 48 x 108 cm.

Posadzka spękana na całej powierzchni.

Dokumentacja fotograficzna

Posadzka po magazynie żywności



Widok od strony wschodniej



Widok od strony zachodniej



Zbiornik jednokomorowy - naroże północno-wschodnie



Zbiornik dwukomorowy - naroże południowo-zachodnie



Zniszczenia posadzki



Pozostałości po trzonach kominowych



Otwór w posadzce po słupie i zastrzale